

Утверждаю :

и.о. Директора МП "ТЭС" Шевченко А.В.

**Аварийные отключения ф.10 кВ в эл.сетях в.Ханты-Мансийска
за 2 квартал 2016 год.**

№ п/п	№ акта	№ проток.	Дата, время	№ ф.10 кВ, причина аварийного отключения	Виновники	перерыв эл.снабжения	недоотпуск эл.эн. (МВт)
1	2	3	4	5	6	7	8
апрель							
1	8		19.04.16г. 13ч.15мин.	пс 110/10 "А" яч.16, вышла из строя 1 из 2-х КЛ 10 кВ	отказ оборуд.	1ч.10мин.	2,167
2			13ч.15мин.	РТ-22 яч.5, ложное срабатывание реле защиты и автоматики	отказ оборуд.	1ч.16мин.	0,376
3			13ч.15мин.	РТ-20 яч.8, ТП-2038 на повреждении проходной изолятор 10 кВ	ЗАО "Дива"	3ч.32мин.	0,563
3							
май							
4	9		13.05.16г. 04ч.09мин	РТ-30 яч.17, ТП-5113 РУ 10 кВ яч.3 произошло к.з. повреждены изоляторы, на Т1 сгорели 2 ПК-10 кВ	отказ оборудованя	49 мин.	0,126
1							
июнь							
5	10	14	01.06.16г. 06ч.10мин.	РТ-11 яч.12, на территории стро-ва жилого дома ул.Свердлова - Типова повреждена КЛ 10 кВ ТП-1111 яч.6 - ТП-1114	ООО "Квартал"	1ч.18 мин.	0,1
6	11		03.06.16г.	РТ-20 яч.9, вышла из строя КЛ 10 кВ ф.20-9 ВЛ 10 кВ Р-2009/4 - ТП-2024 яч.5	отказ оборуд.	2ч.17 мин.	общий - 0,5
7	12		07.06.16г.	РТ-20 яч.6, вышла из строя КЛ 10 кВ ТП-2024 яч.4 - ТП-2016 яч.3	отказ оборуд.	32 мин.	общий - 0,177
8	13		15.06.16г. 22ч.39мин.	РТ-20 яч.6, вышла из строя КЛ 10 кВ РТ-20 яч.6 - ТП-2011 яч.2	отказ оборуд.	1ч.14 мин.	общий - 0,766
9	14		16.06.16г. 6ч.33 мин.	РТ-13 яч.11, вышла из строя КЛ 10 кВ РТ-13 яч.11 - ТП-1330 яч.7	отказ оборуд.	нет	нет
10	15	17	28.06.16г. 16ч.22мин.	РТ-51 яч.11, при проведении земляных работ повреждена КЛ 10 кВ РТ-51 яч.11 - ТП-5114 яч.3	ЗАО "СК ВНС"	23 мин.	0,023
11	16		28.06.16г. 20ч.36 мин.	ТП-4001 яч.8, ТП-4011 Т1 произошло к.з. из-за попадания крысы, сгорели 2 ПК-10 кВ (ф. В и С)	животное	1ч.27мин.	0,32
7							
итого за 2 квартал : 11							
7ч.12мин. 13ч.59мин. 5,118 1,886							

составил:
Нач. ОДС МП "ТЭС"

Ишakov В.Г.