

Директор МП "ГЭС" Милкин С.М.

№ п/п	№ акта	№ протокол	Дата, время	№ ф. 10 КВ, причина аварийного отключения	Виновики	перевып. зап. снабжения	недоотпуск зап. (МВт)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	17	18	05.07.16г. 07ч.01 мин.	РТ-51 яч. 10, ТП-3020 яч. 10, вышла из строя КЛ 10 КВ ТП-3026 яч. 2 - ТП3241 яч.6	стор. лицо (ип. Переименован)	42 мин. (ТП-5111 Т2, в т.ч. 24 мин. ТП-3031 Т2)	общий - 0,1
2	18	19	10.07.16г. 11ч.45мин.	ТП-3020 яч.9, на повреждении КЛ 10 КВ ТП-3020 яч.9 - ТП-3241 яч.7	отказ оборуд.	нет	нет
3	19	20	14.07.16г. 11ч.17мин.	РТ-32 яч.7,16, при проведении земляных работ повреждена КЛ 10 КВ ТП-3213 яч.7,8 - ТП-3251 яч.1,2	АО "СК "ВНСС"	36 мин. (КЛ 10 КВ стоит в резерве (под у. без))	0,85
4	20	21	14.07.16г. 11ч.29мин.	РТ-31 яч.10, вышла из строя к.м. на опоре 8 КЛ 10 КВ оп.ВЛ10 КВ ф.31-10 - ТП-302	отказ оборуд.	43 мин.	0,06
5	21	22	19.07.16г. 04ч.33мин.	РТ-15 яч.14, на крыше ТП-1539 произошло к.з. с человеком	стор. лицо	52 мин.	0,16
6	22	23	20.07.16г. 06ч.00мин.	пс 110/10 "Ханты-Мансийск" яч.6, ВЛ 10 КВ ф.6(ЗХЗ) оп.101 произошло к.з. с птицей	птица	14ч.13мин.	0,43
7	24	25	27.07.16г. 14ч.13мин.	РТ-13 яч.10, вышла из строя КЛ 10 КВ РП-13 яч.10 - ТП-1330 яч.8	отказ оборуд.	нет	нет
				авария		4ч.30мин.	1,6
8	24	25	03.08.16г. 23ч.49мин.	РТ-42 яч.16, на шинах ТП-412 произошло к.з. С животным (крысой), сгорели 2 ПК-10 КВ	крыса	14ч.44 мин. (в т.ч. 32м. - ТП-40512) 14ч.21м. - ТП-4209, ТП-412	общий - 0,1
9	25	26	07.08.16г. 16ч.02мин.	РТ-15 яч.21,14, при проведении земляных работ повреждены 2 КЛ 10 КВ: ТП-1801 яч.3 - ТП-2118 яч.1 и ТП-1801 яч.4 - ТП-2117С яч.1	ООО "СГС"	14ч.45мин. (в т.ч. 14ч.45м. - ТП-2111) 22 мин. - ТП-1536, 46мин. - ТП-15 1534, 1539, 1519, 1801)	общий - 0,47
11	26	27	09.08.16г. 15ч.04мин.	РТ-11 яч.10, ВЛ 10 КВ ф.11-10 в пролете между оп.41-42 обрыв 2-х проводов	неустойчив	4ч.36мин. (ТП-1104, 1107, 1108, в т.ч. 2ч.04мин. - ТП1103 Т2)	общий - 1,85
12	27	28	11.08.16г. 16ч.06мин.	РТ-42 яч.11, на повреждении КЛ 10 КВ ТП-4013 яч.7 - ТП-4012 яч.1 (вышла из строя к.м. в)	отказ оборуд.	59 мин. (ТП-4013Т1, в т.ч. 47мин. - ТП-4012 Т1)	общий - 0,123
13	28	29	14.08.16г. 03ч.45мин.	РТ-15 яч.19, на повреждении КЛ 10 КВ ТП-1531 яч.7 - ТП-1535 яч.11	отказ оборуд.	нет	нет
14	29	30	16.08.16г. 04ч.03мин.	РТ-20 яч.4, на повреждении КЛ 10 КВ ТП-2001 яч.2 - ТП-2003 яч.8	отказ оборуд.	31 мин. (на ТП отработали АВР-0,4 КВ)	0,134
15	30	31	20.08.16г. 05ч.27мин.	РТ-32 яч.16, на повреждении КЛ 10 КВ	отказ оборуд.	2 ч. (ТП3248) в т.ч. 47 мин. - ТП-3241 Т2 35мин. - ТП-3253 Т2, 29мин. - ТП-3251	общий - 0,279
16	31	32	20.08.16г. 11ч.52мин.	пс 110/10 "С" яч.18, РП-30 яч.16, на повреждении КЛ 10 КВ пс "С" яч.18 - РП-30 яч.16	отказ оборуд.	нет	нет
17	32	27	28.08.16г. 12ч.44мин.	РТ-41 яч.11, при проведении земляных работ повреждена КЛ 10 КВ ТП-4016 яч.7 - ТП-4014 яч.5	ООО "СтройДом"	2ч.03мин. (ТП-4116), в т.ч. 1ч.36м. - ТП-39мин. - ТП-4015Т1, 28мин. - ТП-4014Т 13ч.38мин.	общий - 0,1622 3,118

сентябрь						
18	33	13.09.16г. 10ч.56мин.	РП-20 яч.8, ПВ успешно причина не установлена	отказ оборуд.	01ч.42мин. (ТП-203+ Т2)	0,2
19	34	21.09.16г. 0ч.47 мин.	РП-14 яч.16, вышел из строя Т2 ТП-1411	отказ оборуд.	нет (на ТП отработали АВР)	нет
20	35	24.09.16г. 13ч.41мин.	ТП-4001 яч.8, ТП-412 на проходных изоляторах произошло к.з. с птицей	птица	2ч.47 мин.	1,5
21	36	30.09.16г. 11ч.04 мин.	пс 110/10 "Авангард" яч.4, на повреждении 1 из 2-х КЛ 10 кВ ВЛ10 кВ ф.4А Р-216 - ТП-2047 яч.8	ООО "Севергаз"	1ч.14мин.	0,24
итого за3 квартал : 21		4		5ч.43 мин.	23ч.51 мин.	6,658
						1,94

составил:
Нач. ОДС МП "ТЭС"

Ишаков В.Г.

