

29	МП "ЭЭС"	РП 20 кв.4	РП	10	выход из строя КЛ-10 кв ТП 2001 кв.2 - ТП 2003 кв.8	0	1	0	0	0	7	11	0	0	19	0	0	0	7	11							18			18	04-03-16.08.16	04-34-16.08.16	04-34-16.08.16	0,3100	0,134	Акт расследо- ван	29
30	МП "ЭЭС"	РП 32 кв.16	РП	10	выход из строя КЛ-10 кв	0	1	0	0	0	3	4	0	0	8	0	0	0	3	4							7			7	05-27-16.08.20	07-27-16.08.20	07-27-16.08.20	2,0000	0,279	Акт расследо- ван	30
31	МП "ЭЭС"	ПС "С" кв.18	ПС	10	выход из строя КЛ-10 кв ПС "С" кв.18 - РП 30 кв.16	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8							8			8	11-52-16.08.20	11-52-16.08.20	11-52-16.08.20	0,0000	0,000	Акт расследо- ван	31
32	МП "ЭЭС"	РП 41 кв.11	РП	10	выход из строя КЛ-10 кв ТП 4016 кв.7 - ТП 4014 кв.5	0	1	0	0	0	7	11	0	0	19	0	0	0	7	11							18			18	28.08.16-12.44	28.08.16-14.47	28.08.16-14.47	2,0300	0,162	Акт расследо- ван	32
33	МП "ЭЭС"	РП 20 кв.8	РП	10	ПВ успешно принята не установлена	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0			0	13.09.16-10.56	13.09.16-12.53	13.09.16-12.53	1,4200	0,200	Акт расследо- ван	33
34	МП "ЭЭС"	РП 14 кв. 16	РП	10	ТП 14117.2 на повреждении	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0			0	21.09.016-00.47	21.09.16-01.50	21.09.16-01.50	0,0000	0,000	Акт расследо- ван	34
35	МП "ЭЭС"	ТП 4001 кв.8	ТП	10	ТП 412 на проволочных изоляторах птица	0	3	0	0	0	0	30	0	0	30	0	0	0	0	30							30			30	24.09.16-13.41	24.09.16-16.28	24.09.16-16.28	2,4700	1,500	Акт расследо- ван	35
36	МП "ЭЭС"	ПС "А" кв.4	ПС	10	выход из строя КЛ-10 кв р.216 - ТП 2047 кв.8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8							8			8	29.09.16-11.04	29.09.16-12.18	29.09.16-12.18	1,1400	0,240	Акт расследо- ван	36
37	МП "ЭЭС"	РП 51 кв.7	РП	10	выход из строя КЛ-10 кв РП 51 кв.7 - ВЛ-10 кв ф.7А	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3							3			3	04.10.16-18.11	04.10.16-18.11	04.10.16-18.11	0,0000	0,000	Акт расследо- ван	37
38	МП "ЭЭС"	РП 32 кв.21	РП	10	на повреждении КЛ-10 кв ТП 3205 кв.5 - ТП 3205 кв.5	0	0	0	0	0	0	161	0	0	161	0	0	0	0	161							161			161	07.10.16-10.11	07.10.16-10.58	07.10.16-10.58	0,6300		Акт расследо- ван	38
39	МП "ЭЭС"	РП 22 кв.19	РП	10	на повреждении КЛ-10 кв РП 22 кв.19 - ТП 2200 кв.1	0	0	0	0	0	1	278	0	0	279	0	0	0	1	278							279			279	03, 33, 2016.10.20	04, 33, 2016.10.20	04, 33, 2016.10.20	1,0000	0,320	Акт расследо- ван	39
40	МП "ЭЭС"	РП 13 кв.7	РП	10	выход из строя КЛ-10 кв ТП 1320 кв.7 - ТП 1321 кв.7	0	0	0	0	0	0	5	0	0	6	0	0	0	0	5							5			5	21.11.16-19.26	21.11.16-19.40	21.11.16-19.40	0,1400	0,028	Акт расследо- ван	40
41	МП "ЭЭС"	РП 41 кв.10	РП	10	выход из строя КЛ-10 кв ТП 4016 кв.2 - ТП 4014 кв.6	0	0	0	0	0	3	459	0	0	462	0	0	0	3	459							462			462	09-15-16.11.25	10-25-16.11.25	10-25-16.11.25	1,1000	0,136	Акт расследо- ван	41